

Федеральное государственное учреждение

**«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства обороны Российской Федерации»**

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.

зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7

Телефон / факс: 709-77-56

ИНН 7722136074 / КПП 772201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (не-соответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 337-06-ЭЗ

дата 18.06.2012

На основании заявления (№, дата)

Организация-изготовитель:

ООО «Тегола Руфинг Продактс»

Адрес: РФ, 142641, РФ, Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовский с.о., дер. Давыдово, ул. Заводская, корп. 4

Организация-получатель:

ООО «Тегола Руфинг Продактс»

Адрес: РФ, 142641, РФ, Московская область, Орехово-Зуевский район, Давыдовский с.о., дер. Давыдово, ул. Заводская, корп. 4

Наименование продукции:

Гибкая битумная черепица «Тегола»

Изготовлена в соответствии:

ТУ 5779-002-58514258-2012

Перечень документов, предоставленных на экспертизу:

ТУ 5779-002-58514258-2012, регистрационные документы

Основанием для признания продукции соответствующей (не-соответствующей) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:

Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ЦГГСЭН Мин. Обороны РФ» № 091-06-А от "08" июня 2012 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества (показатели, факторы)	фактическое значение	гигиенический норматив
Интенсивность запаха, балл	0	2
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	3,1	15
Фосфорный ангидрид, мг/м ³	0,001	0,05
Дioxid серы, мг/м ³	0,001	0,05
Формальдегид, мг/м ³	0,004	0,01
Фенол, мг/м ³	не обнаружен	0,003
Кислот, мг/м ³	0,02	0,1
Индекс токсичности, %	95	80 – 120
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф) с погрешностью соответствует первому классу строительных материалов, Бк/кг	106,7	370

Область применения:

для устройства скатных кровель во всех климатических зонах.

Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке

Продукция:

Гибкая битумная черепица «Тегола»

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010. (См. II приложение, разд. II).

Начальник ИЛЦ

Начальник отдела



Э.П.Соловей

И.И.Азаров