

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ  
ЮЖНАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
“ЮГСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ”



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЮСДС RU.СП03.Н00148

Срок действия с 18.07.2022

по 17.07.2025

№ 0061531

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ЮСДС RU.И216.03СП03 от 20.01.2020 года

Орган по сертификации продукции

“Краснодарстройсертификация” АНО “ИССЛЕДОВАТЕЛЬ”

РФ, 350001, г. Краснодар, Воронежский проезд, 5, т. (861) 233-75-17

## ПРОДУКЦИЯ

Кирпич керамический лицевой пустотелый

с торкретированной поверхностью

КР-л-пу 250x120x65/1НФ/175/1,4/75 ГОСТ 530-2012

Выпускается по ГОСТ 530-2012

Серийный выпуск

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

23.32.11

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 530-2012

код ТН ВЭД

6904 10 000 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО “Славянский кирпич”

РФ, 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3Б

тел. 8 (86146) 4-08-60, ИНН 2349006287; адрес пр-ва: производство № 2,

Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3Б

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОАО “Славянский кирпич”

РФ, 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3Б

тел. 8 (86146) 4-08-60, ИНН 2349006287

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № СИ-062 от 04.07.2022 г. ИЛ АНО “ИССЛЕДОВАТЕЛЬ” г. Краснодар, Воронежский проезд, д. 5, № РОСС RU.0001.21СЛ03 от 12.03.2015 г.; Экспертных заключений № 3992/03-1, № 3993/03-1 от 05.07.2022 г. Органа инспекции ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае” г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/ /61/1, № RA.RU.710012 от 22.04.2015 г.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема 3, предусматривающая проведение инспекционного контроля не реже одного раза в год.



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись

К.В. Галаган

инициалы, фамилия

Г.Я. Якубова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Результаты испытаний кирпича керамического коричневого цвета КР-Л-пу 250x120x65/1НФ/175/1,4/75 ГОСТ 530-2012,  
выпускаемого ОАО «Славянский кирпич» производство № 1

№№ пп	Наименование основных физико-механических показателей	Нормативный документ	Нормативное значение	Фактическое значение
1	Предел прочности при сжатии, МПа	ГОСТ 530-2012	Наименьший не менее 15,0 средний не менее 17,5 для М175	16,6 ... 18,4 средний - 17,9 М175
2	Предел прочности при изгибе, МПа	ГОСТ 530-2012	Наименьший не менее 1,1 средний не менее 2,3 для М175	2,2 ... 2,7 2,4 М175
3	Средняя плотность, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 530-2012	1210 - 1400	1320 ... 1350
4	Водопоглощение, % *	ГОСТ 530-2012	для класса 1,4 Не менее 6	класс 1,4 * 8 ... 9 средний 9
5	Скорость начальной абсорбции воды опорной поверхностью, кг/(м <sup>2</sup> ·мин)	ГОСТ 530-2012	Не менее 0,10 и не более 3,00	0,7 ... 0,7
6	Морозостойкость, циклы	ГОСТ 530-2012	Не менее 75 для F 75 После 50 ц. на поверхности образцов видимых признаков повреждения или разрушений (растрескивание, шелушение, выкрашивание, отколы) не должно быть	Средний 0,7 F 75 На 76 цикле испытания прекратили, После 75 ц. на поверхности образцов видимых признаков повреждений или разрушений (растрескивание, шелушение, выкрашивание, отколы) не было
7	Наличие вспучивающихся (известковых) включений после пропаривания, общей площадью см <sup>2</sup>	ГОСТ 530-2012	Допускаются вспучивающиеся известковые включения глубиной не более 3 мм общей площадью не более 0,2% (0,64 см <sup>2</sup> ) площади лицевых граней	Отсутствуют

Наличие высолов

Область применения: для кладки и облицовки несущих, самонесущих и ненесущих стен и других элементов зданий и сооружений с учётом технических характеристик, установленных в ГОСТ 530-2012.

Руководитель ОС «Краснодарстройсертификация»

К.В. Галаган





**ЮЖНАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
«ЮГСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»**

**Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию  
и метрологии № РОСС RU.И216.04ЮЕ00 от 31 мая 2005 г.**

**Р А З Р Е Ш Е Н И Е**

**на применение знака соответствия  
при добровольной сертификации продукции  
от « 18 » июля 2022 г. № Н00148**

**Орган по сертификации** ОС «Краснодарстройсертификация» АНО «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»  
№ ЮСДС RU.И216.03СП03 от 20.01.2020 г.  
350001, г. Краснодар, Воронежский проезд, 5

**разрешает применение знака соответствия системы добровольной сертификации**

**Разрешение выдано -** Открытому акционерному обществу  
«Славянский кирпич»

**Юридический адрес -** РФ, 353560, Краснодарский край,  
г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3Б

**Телефон:** (86146) 4-08-60

**Факс:** (86146) 4-23-84

**E-mail:** [technology@slavkirp.ru](mailto:technology@slavkirp.ru)

**на основании сертификата соответствия № ЮСДС RU.СП03.Н00148**

**Условия применения знака соответствия -**

- Знаком соответствия маркируется Документ о качестве и товаросопроводительная документация
- Требования к изображению знака соответствия - см. на обороте

**Данное разрешение действует в период действия сертификата соответствия**

**Руководитель ОС  
«Краснодарстройсертификация»**



**К.В. Галаган**