



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО
 www.nsobp.pф, e-mail:nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР026/3.Н.00258
(номер сертификата соответствия)

026827
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) **Закрытое акционерное общество «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск».**
 Место нахождения и фактический адрес: 143204, Московская обл., Можайский р-н, п. Строитель. ОГРН: 1045005402463. Телефон (495) 710-70-23, факс (495) 710-70-26.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) **Закрытое акционерное общество «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск».**
 Место нахождения и фактический адрес: 143204, Московская обл., Можайский р-н, п. Строитель. ОГРН: 1045005402463. Телефон (495) 710-70-23, факс (495) 710-70-26.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) **ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость».** 109428, г. Москва, ул. 2-ая Институтская, д. 6, тел. (495)709-32-83, факс (495)709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ОС.ПР.026/3 выдано 18.12.2014 Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) **Конструкция стены несущей из блоков YTONG® из конструкционно-теплоизоляционного газобетона автоклавного твердения (марка по плотности не ниже D500; класс прочности на сжатие не ниже В3,5; толщина не менее 150 мм; ГОСТ 31360-2007) на растворе для тонкошовной кладки YTONG®. Серийный выпуск.**

код ОКПД 2
23.61.11.141

код ТН ВЭД России
6810 11 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) **ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: предел огнестойкости составляет REI 240 при равномерно распределенной временной длительной нагрузке 7,5 т/пог. м (без учета собственного веса).**

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) **Протокол сертификационных испытаний № 17 сд/ск-2017 от 07.03.2017 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»;** Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.024/3 выдано 18.12.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.03.2017 по 09.03.2020



Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Л. Н. Сазонова

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Ю. И. Графская