



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР026/3.Н.00308**

(номер сертификата соответствия)

027643

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Закрытое акционерное общество «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск».
 Место нахождения и фактический адрес: 143204, Московская обл., Можайский р-н, п. Строитель. ОГРН: 1045005402463. Телефон (495) 710-70-23, факс (495) 710-70-26.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск».
 Место нахождения и фактический адрес: 143204, Московская обл., Можайский р-н, п. Строитель. ОГРН: 1045005402463. Телефон (495) 710-70-23, факс (495) 710-70-26.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации «Огнестойкость» Закрытого акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 9.

Телефон: (495) 709-32-83, факс: (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/3 выдано 18.12.2014 Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

толщина от 75 мм до 300 мм; ГОСТ 31360-2007) на растворе для тонкошовной кладки YTONG®. Серийный выпуск.

Конструкция стены ненесущей из блоков YTONG® из конструкционно-теплоизоляционного газобетона автоклавного твердения (марка по плотности не ниже D500; класс прочности на сжатие не ниже В3,5;

код ОКПД 2
23.61.11.141

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-2012; предел огнестойкости составляет EI 240, класс пожарной опасности K0(45).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.024/3 выдано 18.12.2014.

Протоколы сертификационных испытаний № 59 сд/ск-2017 от 23.11.2017, № 61 сд/ск/по-2017 от 23.11.2017, ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»;

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 24.11.2017 по 23.11.2020



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю. И. Графская